

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01960

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО» г. Заинск.  
Юридический адрес: 390000, Россия, г.Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.  
Фактический адрес: 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7.  
ОГРН: 1046213008170. Телефон (4912) 911-240.

№ 0015464

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО» г. Заинск.  
Юридический адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58.  
Фактический адрес: 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7.  
ОГРН: 1046213008170. Телефон (85558) 5-86-00, факс (85558) 5-86-10.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Вата минеральная марок: ВМ-35, ВМ-50, ВМ-70  
(плотность 35÷70 кг/м<sup>3</sup>, содержание органических  
веществ не более 2,0% по массе), выпускаемые по  
ГОСТ 4640-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 23.99.19.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5019/РС от 01.02.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",  
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 4640-2011; сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)  
№ СДС.ФР.СМ.00547.15 от 27.08.2015 г. выдан ОС ООО "Федеральный Регистр"  
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.02.2017 по 02.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия