

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ23.В.00395
(номер сертификата соответствия)

ТР 0643988
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОАО «АКСИ», ОГРН 1027402318173

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул.Валдайская, д.5
Телефон (351) 211-51-06

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОАО «АКСИ», ОГРН 1027402318173

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул.Валдайская, д.5
Телефон (351) 211-51-06

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

продукции НП «Южно-Уральское техническое общество». 456318, г. Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66 Телефон (3513) 53-78-25, факс 54-44-73; ОГРН: 1027400876689; www.sertmiass.ru

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ23 выдан Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ
(плотностью от 30 кг/м³ до 40 кг/м³, с содержанием органических веществ не более 2,5 %) **ТУ 5762-049-17925162-2006 с изм 1-3**
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008)

Класс пожарной опасности материала КМ0 (негорючий (НГ) по ГОСТ 30244-94

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний СМ № ГН 06-13 от 14.03.2013 ИЦ «Челябинскпожтест» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челябинской области, ат. аккр. № ТРПБ.RU.ИН15 от 31.10.2011

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат ISO 9001:2008, рег. № 7510070241 от 10.06.2011 по 09.06.2014, выдан Внешним органом по сертификации в РФ «TUV International RUS Ltd»;

Акт инспекционного контроля №ПБ23.АК.3692 от 11.06.2012

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2013 по 19.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 **Е.А. Кошкина**

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 **Н.Н. Воронина**